

IK.271.5.2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi Nr 2063B na odc. Nowe Racibory – Nowe Piekuty”

W prowadzonym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1

Na jakim odcinku należy wykonać kanał telekomunikacyjny ?

Pytanie 2

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem jakie sieci telekomunikacyjne należy uwzględnić do przebudowy ?

Pytanie 3

Które zjazdy należy wykonać z: - kostki betonowej i w jakiej ilości sztuk - mieszanki niezwiązanej 0-31,5 C50/30 - które istniejące zjazdy należy odtworzyć z MMA ?

Pytanie 4

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy należy wykonać utwardzone pobocze lub chodniki w terenie zabudowanym ?

Pytanie 5

Na jakich odcinkach należy wykonać bariery ochronne (jest 10 przepustów) ?

Zgodnie z art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane zapytania:

Ad 1.

Zamawiający nie przewiduje wykonania kanału technologicznego.

Ad 2.

Zamawiający nie przewiduje przebudowy sieci telekomunikacyjnej.

Ad 3.

Należy dokonać regulacji wysokościowej istniejących zjazdów z kostki betonowej w ilości 12 szt. oraz MMA w ilości 7 szt. i 4 szt. betonowych. Pozostałe zjazdy z mieszanki niezwiązanej 0-31,5 C50/30 należy potraktować jako uzupełnienie pobocza.

Ad 4.

Nie należy wykonywać chodnika z kostki z kostki betonowej lub MMA w terenie zabudowanym. Należy jedynie wykonać pobocze z mieszanki niezwiązanej 0-31,5 C50/30.

Ad 5.

Należy wykonać 400,00 m.b. (odcinki po około 20,00 m.b.) bariery ochronnej do uzgodnienia z Zamawiającymi na etapie wykonywania robót.

Marek Kaczyński

Kierownik Zamawiającego